# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 野々市市役所

| 受付番号 | | | | | | 23K-0133602 | 23K-0147402 | 23K-0163302 | 24K-0002202 | 24K-0026702 | 24K-0042802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 6年 4月 2日 | 令和 6年 5月 7日 | 令和 6年 6月 6日 | 令和 6年 7月 2日 | 令和 6年 8月 6日 | 令和 6年 9月 3日 |
| 採水場所(施設) | | | | | | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 |
| 採水場所 | | | | | | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 |
| 浄・原 | | | | | | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 |
| 遊離残留塩素 | | | | | | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |
| 水温 | | | | | | 12.7 ℃ | 18.0 ℃ | 20.1 ℃ | 23.4 ℃ | 26.6 ℃ | 26.9 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | - | 12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | | | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 1.47 | 1.37 | 1.44 | 4 | | | 1.47 | | | 1.46 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 | | | <0.05 | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | <0.02 | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | <0.005 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | <0.06 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | 0.0005 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | <0.005 | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | <0.02 | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 1 | | | 0.006 | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10 | 10 | 10 | 1 | | | 10 | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 12 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 11 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 117 | 112 | 115 | 12 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 201 | 178 | 188 | 4 | | | 194 | | | 201 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | <0.02 | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | | | <0.002 | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ｐＨ値 | 5.8以上　8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 野々市市役所

| 受付番号 | | | | | | 24K-0056502 | 24K-0073102 | 24K-0086502 | 24K-0097702 | 24K-0113302 | 24K-0127102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 6年10月 1日 | 令和 6年11月 5日 | 令和 6年12月 3日 | 令和 7年 1月 7日 | 令和 7年 2月 4日 | 令和 7年 3月 4日 |
| 採水場所(施設) | | | | | | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 | 北部配水区水質計 |
| 採水場所 | | | | | | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 | 御経塚あやめ公園 |
| 浄・原 | | | | | | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 | 上水道　浄水 |
| 遊離残留塩素 | | | | | | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |
| 水温 | | | | | | 25.6 ℃ | 20.7 ℃ | 16.1 ℃ | 11.1 ℃ | 9.9 ℃ | 9.1 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | - | 12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 1 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | | | <0.004 | | | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 1.47 | 1.37 | 1.44 | 4 | | | 1.44 | | | 1.37 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | <0.06 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | | | <0.0005 | | | <0.0005 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 1 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10 | 10 | 10 | 1 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 12 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 117 | 112 | 115 | 12 | 116 | 112 | 115 | 115 | 114 | 116 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 201 | 178 | 188 | 4 | | | 178 | | | 179 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | | | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |