# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 野々市市役所

| 受付番号 | | | | | | 24K-0139806 | 24K-0155706 | 24K-0166306 | 25K-0001406 | 25K-0024206 | 25K-0040006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 7年 4月 4日 | 令和 7年 5月 9日 | 令和 7年 6月 3日 | 令和 7年 7月 1日 | 令和 7年 8月 5日 | 令和 7年 9月 2日 |
| 採水場所(施設) | | | | | | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 |
| 採水場所 | | | | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 浄・原 | | | | | | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 |
| 遊離残留塩素 | | | | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水温 | | | | | | 15.1 ℃ | 15.3 ℃ | 15.3 ℃ | 16.0 ℃ | 15.5 ℃ | 15.4 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | - | 12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1 | | | <0.004 | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1 | | | 1.42 | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 | | | <0.05 | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | | | 0.02 | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | <0.005 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | <0.005 | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | <0.02 | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | <0.005 | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10 | 10 | 10 | 1 | | | 10 | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | <0.001 | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 12 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 98 | 88 | 93 | 12 | 92 | 94 | 93 | 94 | 88 | 91 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 150 | 150 | 150 | 1 | | | 150 | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | <0.02 | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | | | <0.002 | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| ｐＨ値 | 5.8以上　8.6以下 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 12 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | | | - | 0 | | | | | | |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 野々市市役所

| 受付番号 | | | | | | 25K-0059606 | 25K-0070406 | 25K-0086306 | 25K-0096506 | 25K-0110206 | 25K-0123406 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 検査回数 | 令和 7年10月 7日 | 令和 7年11月 4日 | 令和 7年12月 2日 | 令和 8年 1月 6日 | 令和 8年 2月 3日 | 令和 8年 3月 3日 |
| 採水場所(施設) | | | | | | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 | ７号水源 |
| 採水場所 | | | | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 浄・原 | | | | | | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 | 上水道　原水 |
| 遊離残留塩素 | | | | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 水温 | | | | | | 15.4 ℃ | 15.2 ℃ | 15.2 ℃ | 15.2 ℃ | 15.3 ℃ | 15.1 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | - | 12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 1 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1 | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1 | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10 | 10 | 10 | 1 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | | | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 12 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 10.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 98 | 88 | 93 | 12 | 92 | 93 | 94 | 89 | 98 | 94 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 150 | 150 | 150 | 1 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | 0 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | | | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 12 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| 味 | 異常でないこと | | | - | 0 | | | | | | |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |