水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 野々市市役所

受付番号						24K-0139812	24K-0155712	24K-0166312	25K-0001412	25K-0024212	25K-0041301
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 7年 4月 4日	令和 7年 5月 9日	令和 7年 6月 3日	令和 7年 7月 1日	令和 7年 8月 5日	令和 7年 9月 3日
採水場所(施設)						１３号水源	１３号水源	１３号水源	１３号水源	１３号水源	１３号水源
採水場所						----	----	----	----	----	----
浄・原						上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水
遊離残留塩素						----	----	----	----	----	----
水温						14.9 ℃	15.0 ℃	15.1 ℃	15.7 ℃	15.3 ℃	15.2 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	-	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1			<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1			<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1			<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.25	1.25	1.25	1			1.25			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	1			<0.05			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1			0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1			<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1			<0.005			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1			11			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1			<0.001			
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.5	10.2	10.4	12	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	104	96	102	12	101	104	103	102	101	96
蒸発残留物	500 mg/L以下	168	168	168	1			168			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1			<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1			<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			<0.0005			
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.1	6.9	7.0	12	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
味	異常でないこと			-	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 野々市市役所

受付番号						25K-0059612	25K-0070412	25K-0086312	25K-0096512	25K-0110212	25K-0123412
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 7年10月 7日	令和 7年11月 4日	令和 7年12月 2日	令和 8年 1月 6日	令和 8年 2月 3日	令和 8年 3月 3日
採水場所(施設)						１３号水源	１３号水源	１３号水源	１３号水源	１３号水源	１３号水源
採水場所						----	----	----	----	----	----
浄・原						上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水	上水道　原水
遊離残留塩素						----	----	----	----	----	----
水温						15.0 ℃	15.0 ℃	15.2 ℃	15.0 ℃	15.2 ℃	15.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	-	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.25	1.25	1.25	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.5	10.2	10.4	12	10.4	10.3	10.3	10.2	10.3	10.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	104	96	102	12	103	102	103	101	101	103
蒸発残留物	500 mg/L以下	168	168	168	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	7.0	12	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
味	異常でないこと			-	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1