（別紙４）契約期間中の設備の保守管理について

●実施年度

			随時、協議を行うもの（単価には含めない）						
	年数	年度	不凍液	検知部	警報部	安全弁	調整器 10号メーター	熱源機 メーター	バルク貯槽
			交換	取替	取替	取替	取替	取替	検査 （取替）
今回対象期間	1	令和9							
	2	令和10	●						
	3	令和11		●					
	4	令和12	●						
	5	令和13				●			
	6	令和14	●	●					
	7	令和15					●		
	8	令和16	●						
	9	令和17		●					
	10	令和18	●		●	●		●	

・実施年度は目安です。

・交換、取替の必要が生じた場合は、予算確保のため前年度に見積書を提出してください。

・上記にない保守、点検作業について必要があれば協議を行うこと。