

野々市市立小中学校の耐震化状況

〈用語の解説〉

- 「構造」欄の「R」とは鉄筋コンクリート造及び耐火ひふく鉄骨造、「S」とは鉄骨造をいいます。
- 「耐震基準区分」欄の「旧基準」とは昭和56年以前に旧耐震基準で建築されたものをいい、「新基準」とは昭和57年以降に新耐震基準で建築されたものをいいます。
- (1)「新基準」の建物は耐震性がありますので、「未診断」欄から右の各欄の色を変えてあります。
(2)「旧基準」と表示のあるもののうち、診断が行われたものについて、未改修のものは「優先度調査」、「第2次診断」のデータを、改修済のものは「改修後」のデータを掲げてあります。
- 4「第2次診断」は、柱・壁の破壊するまでの強度(終局強度)を算出し、鉄筋及びコンクリート強度を判断する診断方法です。
「第2次診断」を実施した年度を「年度」並びに「Is値」、「CT×SD値」又は「q値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
- 5(1)「Is値」(構造耐震指標)とは、建築物の地震に対する安全性を数値化したもので、値が大きいほど耐震性能が高いことを示します。
(2)「CT×SD値」とは、CT(累積強度指標)とSD(形状指標)をかけた値で、この値が低ければIs値が高くても安全とはいえません。
(3)「q値」(保有水平耐力に係る指標)とは、地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを示すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標準とされています。
※調査対象となる棟は、2階以上の階を有するまたは延床面積が200㎡を超える建物です。

学 校 名	主な棟用途	棟 番 号	構 造	階 数	建 築 年 月	床 面 積 (㎡)	耐 震 基 準 区 分	耐 震 化 済 及 び 改 修 の 必 要 の な い 棟	未 診 断	第2次診断			改修後			改 修 年 度	備 考
										診 断 年 度	Is 値	CT× SD 値	q 値	Is 値	CT× SD 値		
野々市小学校	校舎棟	9-1 9-2	R	4	H22.7	8,361	新基準	○									
	校舎棟	9-3	S	3	H29.3	634	新基準	○									
	校舎棟	10	R	2	H22.7	1,078	新基準	○									
	体育館	11	R	1	H23.1	232	新基準	○									
御園小学校	校舎棟	1-1 1-2	R	4	S53.9	2,360	旧基準			H10	0.59	0.64		0.77	0.83		H13
	校舎棟	1-3	S	4	H28.1	71	新基準	○									
	体育館	2-1	R	2	S53.9	1,329	旧基準			H20	0.76	0.80		0.76	0.80		H22
	校舎棟	6	R	3	H13.10	660	新基準	○									
	校舎棟	10-1	R	4	S53.9	1,927	旧基準			H10	0.44	0.48		0.77	0.83		H13
菅原小学校	校舎棟	1-1	R	4	S56.3	5,161	旧基準			H16	0.43	0.43		0.80	0.80		H20
	体育館	2	R	2	S56.5	1,667	旧基準			H16	0.14	0.31		1.08	1.08		H20
	校舎棟	4	R	4	H20.11	185	新基準	○									
	校舎棟	5	R	1	S56.3	234	旧基準	○		H16	2.99	2.99		-	-		-
富陽小学校	校舎棟	1-2	R	3	S57.8	2,215	新基準	○									
	体育館	2-1 2-2	R	2	S57.8	1,614	新基準	○									
	体育館	2-3	R	2	S57.8	1	新基準	○									
	校舎棟	4-1	R	3	H25.3	1,227	新基準	○									
	校舎棟	5-1 5-2	R	3	H25.3	635	新基準	○									
	校舎棟	7	R	3	H25.3	1,174	新基準	○									
	校舎棟	8	R	3	H25.3	51	新基準	○									
	校舎棟	9-1	R	3	S57.8	1,581	新基準	○									
	校舎棟	9-2	R	3	H25.3	21	新基準	○									
	校舎棟	10-1	R	3	S57.3	1,734	新基準	○									
	校舎棟	10-2	R	3	H25.3	42	新基準	○									
館野小学校	校舎棟	1-1	R	4	S59.3	3,656	新基準	○									
	体育館	2	R	2	S59.5	1,423	新基準	○									
	校舎棟	4	R	4	H19.3	1,428	新基準	○									
	校舎棟	6	R	4	S59.3	529	新基準	○									
	校舎棟	7	R	4	H19.3	45	新基準	○									
野々市中学校	校舎棟	1-1 1-2	R	4	S49.11	1,846	旧基準			H13	0.44	0.44		0.76	0.76		H17
	校舎棟	2-1	R	4	S49.11	2,803	旧基準			H13	0.26	0.26		0.76	0.76		H15
	校舎棟	2-2	R	4	S55.2	595	旧基準			H13	0.26	0.26		0.76	0.76		H15
	校舎棟	3	R	4	S55.2	1,523	旧基準			H13	0.61	0.61		0.76	0.76		H17
	体育館	4-1	R	2	S50.5	2,163	旧基準			H21	0.34	0.62		0.83	1.51		H22
	校舎棟	4-2	R	4	S49.11	148	旧基準			H21	0.34	0.62		0.83	1.51		H22
	校舎棟	4-3	R	4	S55.2	27	旧基準			H21	0.34	0.62		0.83	1.51		H22
	校舎棟	8	R	4	H14.10	214	新基準	○									
	校舎棟	10	R	4	H26.3	76	新基準	○									
布水中学校	校舎棟	1-2	R	4	S59.5	3,328	新基準	○									
	体育館	2-1	R	2	S59.5	2,042	新基準	○									
	校舎棟	5	R	4	H14.10	235	新基準	○									
	校舎棟	6-1	R	4	S59.5	2,248	新基準	○									
	校舎棟	7	R	2	S59.5	20	新基準	○									
	校舎棟	8-1	R	2	S59.5	861	新基準	○									
	校舎棟	10	R	4	H26.3	328	新基準	○									
	校舎棟	11	R	4	H26.3	71	新基準	○									

※平成29年4月1日現在の状況です。